

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa wodomierzy na zimną wodę i ciepłą wodę

dane techniczne wodomierzy	wymagane	oferowane
średnica nominalna	DN 15 mm	
nominalny strumień objętości	$q_p = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$	
maksymalny strumień objętości	$q_s \geq 3 \text{ m}^3/\text{h}$	
minimalny strumień objętości	$q_{\min} \leq 0,03 \text{ m}^3/\text{h}$ (H), $q_{\min} \leq 0,06 \text{ m}^3/\text{h}$ (V)	
pośredni strumień objętości	$q_t = 0,12 \text{ m}^3/\text{h}$ (H) $q_t = 0,15 \text{ m}^3/\text{h}$ (V)	
ciśnienie robocze	1,6 Mpa	
zakres wskazań	0,00005 – 99999 m ³	
klasa metrologiczna	B-H, A-V	

.....

podpis wykonawcy