

Czerwionka – Leszczyny 19.02.2007r.

ZP 341/2IiR/10/2007

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja ze zmianą źródła ogrzewania dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w Czerwionce - Leszczynach

W dniu 13.02.2007 r. do tut. Urzędu wpłynęło następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„W związku z w/w przetargiem prosimy o wyjaśnienie n/w kwestii: Czy nowe okna PCV mają być szklone szybą niskoemisyjną zwykłą czy bezpieczną?”

Odpowiedź:

„Zgodnie z zapisami w Projekcie Wykonawczym pkt. 9.2 należy zastosować: stolarkę okienną z szybą (zwykłą) niskoemisyjną o współczynniku przenikania ciepła $U = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$.”