

Czerwionka-Leszczyny 31.05.2007 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZP/341/12iR/ 6 / 2007

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czerwionce - II etap”.

Odpowiedź I na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z. późn. zm.), przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie :

W związku z nieczytelnym i niejednoznacznym zapisem wymagań prosimy o wyjaśnianie treści specyfikacji w punktach:

1. 6.7.1 i 2 – Zamawiający wymaga aby wykazać się referencjami, które mają opiewać na wartość 80% ceny ofertowej netto (odpowiednio w zakresie robót remontowo-budowlanych pkt. 6.7.1. i instalacyjnych p. póź pkt. 6.7.2). Oferent, pragnąc spełnić ten warunek we wstępnej fazie ubiegania się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie wie jaka będzie kwota, jak więc ma określić czy spełnia powyższe warunki ? Prosimy o określenie jednoznacznej, nie budzącej wątpliwości wartości referencji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaganie określone w w/w punkcie jest jednoznaczne. Jednak dodatkowo wyjaśnia się, że aby spełnić warunki pkt. 6.7.1 i 2 SIWZ oferent najpierw musi dokonać wyceny załączonych do SIWZ przedmiarów dla poszczególnych branż, a następnie wyliczyć 80 % ceny ofertowej netto wynikającej z tej wyceny. Tak wyliczone wartości netto będą określać progi wartości zadań dla poszczególnych branż, na których wykonanie oferent musi się wykazać referencjami.

W związku z powyższym zamawiający nie może jednoznacznie podać “wartości referencji”, gdyż będzie inna dla każdego z oferentów i dla każdej branży.

2. 6.10 – Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na montaż czujek – prosimy o wyjaśnienie tego zapisu jak i zasadności tego żądania zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żądanie dokumentu tj. zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na montaż czujek wynikało z § 1 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Po ponownym rozeznaniu tematu stwierdzono, że wskazane w dokumentacji technicznej czujki (DOT-4046) nie zawierają materiałów promieniotwórczych, w związku z czym brak podstaw do żądania od wykonawców dokumentu t.j. zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na montaż czujek. Równocześnie w przypadku zastosowania materiałów równoważnych przedmiotowe czujki nie będą mogły zawierać materiałów promieniotwórczych i dlatego w żadnym przypadku nie będzie wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Zaistniała sytuacja powoduje konieczność zmiany warunków udziału w postępowaniu, co zgodnie z art. 38 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uniemożliwia modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i skutkuje potrzebą unieważnienia postępowania.

Otrzymują:

1. Adresat – wg listy pobierających SIWZ,
2. Strona internetowa UGiM Czerwionka- Leszczyzny,
3. Wydział Inwestycji i Remontów,
4. aa.