

Budexim Sp. Z o.o.
44-203 Rybnik
ul. Brzezińska 8a

dot: zapytania ofertowego na zadanie „Kanalizacja sanitarna dla osiedla FAMILOKI - ETAP II”

W związku z Waszą prośbą o wyjaśnienie SIWZ informujemy:

- Ad.1 pkt. 1 – wymieniony zakres robót nie jest przedmiotem zamówienia i zostanie wykonany przez inwestora
- pkt. 2 – wszystkie roboty rozbiórkowe zostały ujęte w przedmiarze robót
- pkt. 3 – zakres ujęty został w poz. 3 i 41 przedmiaru robót
- pkt. 4 – w miejscu włączenia do istniejącej studni znajduje się rura przyłączeniowa i nie ma konieczności rozbiórki nawierzchni
- Ad. 2 – wykonanie nawierzchni ma być wykonane z nowych płytek
- Ad. 3 – wykonawca ma przewidzieć koszt utylizacji materiałów z rozbiórki, nie posiadamy własnego składowiska,
- Ad. 4 – kosztorys ofertowy należy sporządzić w pełnej wersji
- Ad. 5 – rury mają być wykonane z materiału litego