



UWAGA:

1. dokładne rozmieszczenie gniazd ustalić z Insp. nadzoru
2. w pomieszczeniu kotłowni wykonać instalację połączeń wyrównawczych
3. do instalacji przyłączyć wszystkie elementy i urządzenia metalowe
4. instalację przyłączyć do uziomu instalacji odgromowej budynku
5. instalację przyłączyć do MSW w tablicy rozdzielczej

LEGENDA :

- K1 Zasilanie Sterown. Kotła
- 03 Gniazdo pojed 230V
- 09 Gniazdo 3-faz z wyl.
- OPK236 01 Oprawa OPK 236
- 16A 3 Gniazdo 3-faz z wyl.

**PRACOWNIA
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA**
PAWEŁ PAWLICKI
ul. Łąkowa 26k
47-400 RAŹCIBÓRZ

P.B MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.			
RZUT KOTŁOWNI - ROZMIESZCZENIE URZ. ELEKTRYCZNYCH			
Lokalizacja:	44-213 KSIĄŻENICE ul. Ks.J. POJDY 100		
Inwestor:	GMINA I MIASTO CZERWIONKA - LESZCZYNY 44-230 CZERWIONKA - LESZCZYNY ul. PARKOWA 9		
Projektant:	PAWEŁ PAWLICKI nr upr bud. 109/79 Kt		
Opracował:	PAWEŁ LEPIORZ		
Data:	marzec 2006 r	Rys. nr 10	Skala 1:100